

טבלת כמות מדגמים מינימלית הנדרשת לנטילה לפי ת"י 26 חלק 1

מספר המדגמים המינימליים	כמות הבטון ליציקה (מ"ק)
3	עד 50
4	50-100
5	100-150
6	150-200
6 + מדגם נוסף עבור כל 50 מ"ק נוספים או חלק מהם	יותר מ 200

כמות בדיקות שרברבות הנדרשת לפי ת"י 1205 חלק 6

המערכת הנבדקת	מס' תקן	כמות היחיד בבניין	כמות הבדיקות
מערכות שרברבות	ת"י 1205 חלק 6	1	5
		2-12	9
		13-20	10
		21-28	13
		29-36	16
		37-44	18
		45-52	21
		53-60	24
		61-68	27
		69-76	30
		77-84	33
		85-92	35

כמות הבדיקות למערכות הבניין לפי תקן/מפמ"כ רלוונטי

המערכת הנבדקת	מס' תקן	כמות היחיד בבניין	דרישת התקן/מפמ"כ
מערכות גז	ת"י 158		כל מערכת
אטימות ממ"ד	ת"י 4577		כל ממ"ד
טיח ממ"ד	ת"י 5075	1-2	1
		3-5	1
		6-24	2
		25-50	3
		51-75	4
		יותר מ-75	5
		כל 25 נוספים	1
אטימות גגות שטוחים ומרפסות	ת"י 1476 חלק 1		כל גג
המטרת חלונות	ת"י 1476 חלק 2	עד 16	2
		17-32	3
		מעל 32	4
המטרת קירות			2 קטעים
ציפוי חוץ	ת"י 1555 (פסיפס ואריחי קרמיקה)		לפי שטח פנים
	ת"י 1920 חלק 2 (טיח חוץ)		
	מפמ"כ 378 + ת"י 2378		
אנטנה מרכזית	ת"י 799		1