

בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן-מפוחים מונעים ע"י חשמל להוצאת עשן וחום – ת"י 1001 חלק 7

כללי:

בדיקות למפוחים להוצאת עשן וחום מתבצעות בהתאם לדרישות המפורטות בת"י 1001 חלק 7. התקן אימץ תקן : ISO 21927-3 מתאריך: 15.11.2006 ג"ת 01.06.2011

התקן מפרט את השיטה לבדיקת מפוחים לפינוי עשן בבדיקות מכאניות ועמידה בטמפרטורות גבוהות בתנור.

האפשרויות:

1. בדיקה בפועל במעבדה שאושרה על ידי מכון התקנים.
2. הצגת תיעוד בדיקה של מעבדות שמוכרות ע"י מכון התקנים.

שיטת עבודה:

במטרה לזרז תהליכים ולהימנע מאי הבנות, מוצע לפעול כדלקמן :

1. להעביר לרמ"ד מדור מזגנים את מפרט המפוחים שברצונכם לאשר או לחילופין את התיעוד הבדיקות שיש לכם, המפרט יכול לפחות (סוג המפוחים לדוגמא צירי, צנטריפוגאלי וכו'), ובנוסף לשלוח תיק מוצר לסדרת המפוחים בהתאם למפרט באתר.
2. ראש המדור יעביר הצעת מחיר בהסתמך על המפרט / תיעוד שהועבר ורשימת המפוחים שהעברתם.
3. לאחר אישור הצעת המחיר על ידכם נא תאמו מול ראש מדור מזגנים יהודה שמש את המועד לבדיקה.
4. לוודא שנסגרו הנושאים הבאים:

- 4.1 חתימה על טופס ייפוי כוח איש קשר, קישור : http://www.sii.org.il/sip_storage/FILES/2/3062.pdf
- 4.2 לוודא מול המזכירות שהינך לקוח רשום במערכת הגזברות של המכון.
- 4.3 סגירת הנושא הכספי תשלום/ אשראי.

כל הפעילות שלעייל תבוצע מול יהודה שמש ראש מדור מזגנים בטלפון 0528499947 מייל Shemesh_y@sii.org.il

מהדורה 01.07.2021