

הנדון: מכרז פומבי מס' 15/22/מ לתכנון, ייצור, אספקה והרכבה של מערכת אקלום לדלתות עבור מכון התקנים הישראלי

מסמך הבהרות מס' 1

להלן מענה מכון התקנים הישראלי (להלן: "המכון") לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז שבנדון:

מיקום במכרז	שאלה	תשובה
1. כללי	האם המבנה כבר קיים?	המבנה קיים. המבנה אמור לעבור שיפוץ ברמת ריצפה, קירות (כולל איטום וואו ציפוי), מיקום תשתיות. יחד עם זאת, השטח אמור להישאר זהה.
2. כללי	האם הכוונה במערכת האקלום היא על כל המערכות כולל חימום, ייבוש, הרטבה וקירור?	בהתאם לנספח א' - מפרט הטכני.
3. סעיף 2.2, עמ' 38-39	לגבי מערכת הבקרה אשמח אם תרחיבו לגבי הדרישות, כמות רגשים וכיו"ב	ראו לעניין זה פרוטוקול סיור המציעים שהוצא על ידי המכון.
4. כללי	מדובר בפרויקט מורכב עם שינויי טמפרטורה ולחות גדולים, האם יש אפשרות לקבל ספק יחיד בפרויקט בהינתן מתן שירות של תכנון וביצוע?	הבקשה נדחית. אין שינוי בדרישות המכרז. המציע שיעמוד בתנאי הסף ויקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, ייקבע כזוכה במכרז. הזוכה מתחייב לספק את המערכת בהתאם לדרישות המפרט הטכני. יובהר, כי תוך 40 ימי עבודה לאחר קבלת ההזמנה מהמכון לאספקה של המערכת, יגיש הספק לאישור המכון את התוכניות הראשוניות לביצוע לפני תחילת ייצור המערכת והיציאה לעבודה. הספק יספק את המערכת תוך 60 ימי עבודה ממועד אישור המכון לתכנון שהוצע.
5. סעיף 2.2.15 למפרט הטכני- נספח א'	הדרישה לדיוק של 1% מרגש הלחות מעלה את עלות הרגש במאות אחוזים:	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.

		הרגשים האיכותיים רוטרונק דגם HF1 (מצורף הדגם והנתונים) - מגיעים בדרך כלל בדיוק של 3% (מגיעים מכוילים ל 23 מעלות). האם הדרישה של הדיוק של 1% היא דרישת התקן -במידת הלחות היחסית – היא הדרישה הסופית ? למען הסר ספק - ניתן לעמוד בכך ולספק רגש - זו רק שאלה של מחיר	
6.	סעיף 2.2.12 למפרט הטכני-נספח א'	באיזה דרך כוונתכם לבדוק את העמידה באחידות ויציבות הטמפרטורה והלחות בחדרים - (כמה נקודות מדידה ומיקומם של הרגשים שתספקו) .	הבהרה: העמידה באחידות ויציבות הינה באחריות הספק ובלבד שתהיה בהתאם לתנאי האקלים המצוינים במפרט.
7.	סעיף 10 עמוד 9	לגבי סעיף 10 אמות המידה לבחירת ההצעה (וההבהרה בנספח ח), בסעיף 10.4.2: אם אנו מבינים נכון סעיף זה מתייחס לתקופה שאחרי האחריות (גם אם תוארך) נבקש הבהרות לגבי בקשתכם לסעיף א, וסעיף ב - מה כולל כל סעיף: - האם אתם רוצים לקבל בסעיף א - עלות שנתית של "טיפול שנתי מונע? או גם אחזקת שבר?" ובסעיף זה לכלול את כל העבודה הצפויה בשנה שלמה של אחזקה מונעת ושבר?, ובסעיף ב - עלות ביקור של "עד שעה"? ולקבל מחיר שעתי, מחיר יומי ? מחיר ל"ארוע תקלה"? - או - במילים אחרות - מה המפרט של השרות שאותו יש לתמחר אחרי תקופת האחריות (הנושא כי הביקור הוא ללא חלקים ברור לנו)	הבהרה: בהתייחס לסעיף 10.4.2א – המציעים נדרשים לתמחר ריטיינר שנתי בו תיכלל כל התחזוקה השוטפת למערכת ולכל אחד מרכיביה, כל התיקונים השינויים וההתאמות שיידרשו לשם התפעול המלא, התקין והסדיר של המערכת וכל הנלווה אליה, תיקון ליקויים ובעיות שוטפות, איתור תקלות ותיקון. בהתייחס לסעיף 10.4.2ב – המציעים נדרשים לתמחר עלות ביקור לפי מחיר לכל שעת ביקור, לא כולל מע"מ- בסעיף 2ב לנספח ח'. בכל מקרה, אופן הזמנת השירות בפועל, אם בכלל, ייקבע על ידי המכון על פי שיקול דעתו.
8.	כללי	אספקת מים מטופלים (סוג המים בתאום עם הקבלן בהמשך) – באחריותכם – האם כך הדבר?	אכן, באחריות המכון.
9.	כללי	על פי הבנתנו הדלתות לא נבדקות בפתיחה וסגירה – והדלתות יישארו	נכון.

	סגורות במהלך הבדיקות (כשבוע) – האם ההבנה נכונה?		
10.			<u>הבהרה מטעם המכון:</u> בסעיף 8.5 בעמוד 30 לחוזה, לאחר המילים: "וזאת כנגד תשלום חד פעמי בגין כל קריאת שירות מהמכון", יתווספו המילים: "או תשלום שנתי חד פעמי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המכון, על פי הוראות 2 בנספח ח' למסמכי המכרז."

כללי:

1. ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.
3. על המציעים לצרף להצעותיהם את ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על-ידי מורשה החתימה מטעמם.
4. המכון מאחל בהצלחה למשתתפי המכרז.

בכבוד רב,
מכון התקנים הישראלי