

הנדון: מכרז פומבי מס' מ/09/25 לרכישה, אספקה, התקנה של גלאי גז
עבור מכון התקנים הישראלי

מסמך הבהרות מס' 1

להלן מענה מכון התקנים הישראלי (להלן: "המכון") לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז שבנדון:

מס'ד	מיקום במכרז	שאלה	תשובה
1.	הזמנה להציע הצעות סעי' 1.1 + נספח ז' סעי' 1 + בהסכם סעיף 1.3.4	נבקש להסיר את המילים הבאות: " מעבדה מוסמכת ל iso/iec17025 " ובמקום לרשום: "היצרן".	הבקשה נדחית.
2.	סעי' 1.5 בהזמנה להציע הצעות	נבקש לעדכן את זמן האספקה המקסימלי ל 60 ימי עבודה (במקום 30 ימי עבודה). כמו כן נבקש להוסיף גרייס של 7 ימי עבודה ללא קנסות או ביטול הסכם. כמו כן מבקשים להחריג עיכובים שאינם בשליטתו של הספק, ובהתאם מבקשים שכל דחיה שנגרמה בשל מלחמה ו/או כוח עליון לא יחשבו במניין הימים ולא יחשבו כהפרה של ההסכם".	א. <u>הבקשה מאושרת באופן חלקי</u> . זמן האספקה המקסימלי הינו 60 ימי עבודה. סעיף 1.5 למסמכי המכרז יעודכן כדלקמן: <u>הודעת המכון על זכייה במכרז איננה מהווה הזמנה לרכישת הגלאים, וכי ההזמנה תינתן במועד מאוחר יותר ובנפרד מההודעה על הזכייה במכרז. התחייבותו של הספק למועד אספקה הינה תנאי עיקרי בחוזה, ומועד האספקה של הגלאים, הינו עד 60 ימי עבודה ממועד קבלת הזמנת המכון. תקופת ההתקשרות היא ממועד חתימת המכון על החוזה ועד לתום תקופת האחריות כפי הקבוע בחוזה.</u> <u>מציע שיוקוב במועד האספקה הקצר ביותר, יינתן לו ניקוד עודף על כך במסגרת סעיף 10.5.4 להלן, ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליו. מציע שלא ימלא מועד אספקה קצר יותר, המכון יראה בו</u>

			כמי שהציע מועד אספקה של 60 ימי עבודה כאמור. • בהתאם, בסעיף 10.5.4 יעודכן המספר "30" ל- "60". • האמור יחול גם על סעיף 16.ד. בנספח ז' להצעת המציע. ב. הבקשה מאושרת באופן חלקי. בסיפא של סעיף 1.5 יירשם כדלקמן: "המכון יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד הנ"ל במקרה שבו יימצא, לאחר פניית הספק בבקשת הארכה, כי העיכוב אינו בעלימתו של הספק."
3.	סעיף 4.2, עמוד 29	שורה שניה, לאחר המילים: "לביטול החוזה לאלתר" ירשם: "ובלבד וניתנה לספק התראה והזדמנות לתקן את ההפרה 7 ימים לפני ביטול ההסכם".	הבקשה מאושרת.
4.	סעיף 4.3, עמוד 29	שורה שלישית, במקום המילה: "ליום איחור" ירשם: "לשבוע איחור". כמו כן, דורה רביעית לאחר המילים: "סכום זהה" ירשם: "ובסה"כ פיצוי שלא יעלה על 5% משווי התמורה החוזית".	הבקשה נדחית.
5.	סעיף 5.2, עמוד 30	בסוף הסעיף ירשם: "ובלבד והמכון ו/או נציגיו ו/או מי מטעמו לא ביצעו טיפול ו/או שינוי בגלאים ללא הספק ו/או הנחיותיו".	הבקשה מאושרת.
6.	סעיף 5.4 הוספת סעיף חדש	למרות האמור בכל מקום אחר, מוצהר ומוסכם בזאת כי חבותו של הספק ואחריות בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם עימכם ו/או בהתאם להזמנות העבודה השונות לא תחול ביחס לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של המכון ו/או מי מטעמו ומוסכם בזאת מפורשות כי אחריותו של הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם ישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו <u>בכל מקרה על ערך התמורה כפי שהוגדרה בהזמנתכם, פר הזמנה</u>, והמכון פוטר את הספק ומוותר	<u>סעיף 5.4 חדש יתווסף ויירשם כדלקמן:</u> "על אף האמור בכל מקום בהסכם, הספק יישא באחריות מלאה לכל נזק ישיר שייגרם עקב פגם, כשל, מעשה או מחדל הקשורים במוצרים ו/או בשירותיו לרבות נזקי גוף או רכוש. הגבלת האחריות המוסכמת לא תחול במקרים של רשלנות ו/או הפעיה ו/או הפרת הוראות בטיחות ו/או הוראות הדין ו/או אחריות לנזקי גוף. לעניין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים- הספק לא יישא בהם, למעט אם מדובר בנזק שנובע ישירות מכשל בצידוד שסופק, שאז אחריותו תחול.

		בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל.	מוסכם כי תקרת האחריות של הספק לא תפחת מגבולות האחריות בפוליסת הביטוח של הספק כנדרש בסעיף 14 להסכם זה".
7.	סעיף 6.1 עמוד 30	שורה חמישית, במקום המילים: "בתוך 4 (ארבע) שעות" ירשם: "בתוך 24 שעות".	הבקשה מאושרת.
8.	סעיף 8.3 עמוד 31	שורה ראשונה במקום המילים: "בתוך 4 שעות" ירשם: "בתוך 24 שעות".	הבקשה מאושרת. בהתאם, פריט 2 בטבלה שבסעיף 10 יעודכן עיצום בגין ההפרה מ-"24 שעות" ל-"48 שעות".
9.	סעיף 10.1 עמוד 33	מבקשים להקטין ב 50% את הקנסות. כמו כן מבקשים להוסיף לכל הקנסות שהם מוגבלים עד למקסימום 5% משווי ההתקשרות. ובתקופת השרות מקסימום 5% משווי השרות השנתית.	הבקשה מאושרת באופן חלקי, בהתאם למפורט להלן: קנסות פריטים 1-3 לטבלה: ללא שינוי. קנסות פריטים 4-6 לטבלה: יעודכן מ-"1000 ₪ ליום עבודה" ל-"500 ₪ ליום עבודה". קנס פריט 7 לטבלה: יעודכן מ-"3000 ₪ ליום עבודה" ל-"1500 ₪ ליום עבודה". פריטים 8-9 לטבלה: ללא שינוי.
10.	סעיף 12 עמוד 34	שורה שלישית מבקשים למחוק את המלל: "במחיר שלא יעלה על המחיר שננקב על ידי הזוכה בהצעתו, למעט בגין חלקי חילוף שלא תומחרו בהצעת המחיר, אשר יימכר למכון במחיר המקובל בשוק". במקום ירשם: "במחיר שננקב על ידי הזוכה בהצעתו בתוספת הצמדה לשער המטבע של היצרן + 5% עליה לשנה. לגבי חלקי חילוף שלא תומחרו בהצעת המחיר, ימכרו בהתאם להצעת מחיר שתימסר על ידי הספק".	הבקשה מאושרת.
11.	14.3	שורה חמישית, במקום המילים: "כל עוד קיימת אחריותו על פי דין" ימחק ובמקום ירשם: "למשך 7 שנים לאחר סיום ההסכם".	הבקשה נדחית.
12.	14.4	א. שורה ששית, ימחקו המילים: "חריגה בתום לב מסמכות". ב. שורה תשיעית, במקום המילים: "כל עוד קיימת אחריותו על פי דין" ימחק ובמקום ירשם: "למשך 7 שנים לאחר סיום ההסכם".	א. הנוסח יתוקן, כך שיירשם: "חריגה מסמכות, בתום לב". ב. הבקשה נדחית.
13.	14.5	תרשם הבהרה לפיה ביטוח זה יכול שיערך על ידי קבלן ההובלה מטעמו של הספק.	הבקשה מאושרת.

14.	מפרט טכני לגלאי הגז	א. מבקשים תשומת ליבכם שרק למספר יצרנים בודדים יש גלאים עם סנסור חכם בעל כרטיס זיכרון פנימי שמכיל את נתוני הכיול. אופציה זו מייקרת מאוד את המחיר. לחברתנו התקנות רבות לגלאי גזים דליקים, אורך החיים שלהם מאוד ארוך והצורך בהחלפת סנסור הוא לעיתים רחוקות, כך שהיתרון הוא שולי לעומת העלות. לכן נבקשכם להוריד דרישה זו עבור הגזים הדליקים. ב. במפרט נדרש "אורך חיי רגש: לפחות 5 שנים". אנו מבקשים לתקן את המפרט כך: אורך חיי הרגש לחמצן יהיה שנתיים. אורך חיי הרגש של הגזים הדליקים יהיה לפחות 5 שנים כמבוקש.	א. הבקשה נדחית , יתרונות המוצר ביחס לגלאים אחרים חיוניים ועונים לדרישות המכון. ב. הבקשה מאושרת .
15.	באישור הביטוח	בכיסוי לחבות מעבידים להסיר קוד 348	הבקשה מאושרת .
16.	נספח א' סעיף 1.1	נבקש למחוק את המילה "לפחות". כמו כן, נבקש להבהיר כי אישור המכון יינתן לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד הודעת הספק על סיום העבודות נשוא המכרז.	הבהרה: מציע רשאי להציע תקופת אחריות ארוכה כאמור בסעיף 1.2 ולקבל על כך ניקוד נוסף, על כן המילים 24 חודשים לפחות הינה תקופת האחריות המינימלית. הבקשה לאישור המכון, נדחית, שכן אישור המכון תלוי בכך שכלל הגלאים סופקו והותקנו והם פועלים כהלכה.
17.	נספח א' סעיף 1.3	נבקש להבהיר כי ההתקשרות בחוזה התחזוקה תהא נתונה להחלטת הצדדים.	הבקשה נדחית .
18.	נספח א' סעיף 1.5	בסעיף זה נדרשת התחייבות של הספק למועד אספקה והתקנה של 30 ימי עבודה. זמן האספקה וההתקנה הנדרש אינו ריאלי, נבקש להאריך את מועד האספקה ל-60 ימי עבודה.	ראו מענה מכון לשאלה 2 לעיל. למען הסר ספק, ההתקנה תיעשה תוך 5 ימים ממועד אספקת הגלאים. המילים: "הרכבתם והתקנתם" בשורה השלישית בסעיף 1.5 יימחקו.
19.	נספח א' סעיף 1.9	נבקש כי המילים "ובלבד שהשער עלה או ירד ב-5% לפחות....זוהי לעלות הגלאים הראשונים" תמחקנה.	הבקשה מאושרת .

20.	נספח א' / סעיף 6.1	אותן הבהרות כמו במס"ד 1 לעיל	ראו מענה המכון לשאלה 16 לעיל.
21.	נספח א' / סעיף 7.2	נבקש כי המספר "120" יוחלף במספר "90"	הבקשה מאושרת.
22.	נספח ז' / סעיף 16	מאחר ובמחיר ליחידה נדרש לכלול גם את עלות ההתקנה ההפעלה והכיוול, נבקש לקבל שרטוט הכולל: גובה התקנת הגלאי, מרחקים של תוואי החיווט עבור כל חישן, כולל הנחיות לדרישות התשתית (סוגי תעלה, חיווט וכו')	הבקשה נדחית. [למען הסר ספק, לצורך תמחור ההצעה ערך המכון סיור במקום וכן, נשלחו מיקומי הגלאים].
23.	נספח ז' / סעיף 16.ב	נבקש להבהיר כי ההתקשרות בחוזה התחזוקה תהא נתונה להחלטת הצדדים.	ראו מענה המכון לשאלה 17 לעיל.
24.	נספח ז' / סעיף 2.ב.16	נדרש לתמחר תשלום חד פעמי לקריאת שירות שעתית. נבקש להגדיר מינימום ארבע שעות לקריאה.	הבקשה נדחית.
25.	חוזה התקשרות, סעיף 3.9	נבקש כי אחרי המילה "הבירורים" יבואו המילים "ככל הניתן לבדיקה טרם תחילת ביצוע העבודות".	הבקשה מאושרת.
26.	חוזה התקשרות, סעיף 3.11	אותה הבהרה כמו במס"ד 4 לעיל	ראו מענה המכון לשאלה 19 לעיל.
27.	חוזה התקשרות, סעיף 4.3	נבקש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית. ראו מענה המכון לשאלה 4 לעיל.
28.	חוזה התקשרות, סעיף 5.1	נבקש שבסיפא יבואו המילים "שתהיה מבוססת על הבחינות והבדיקות הסטנדרטיים המקובלים בתחום".	הבקשה מאושרת.
29.	חוזה התקשרות, סעיף 5	נבקש להוסיף סעיף חדש 5.4 עם המלל להלן "מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, לרבות, אך לא רק סעיף זה לעיל, אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות כלפי הצד האחר לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: הפסדי רווח, הפסד מוניטין, הפסד עסקי, הפסד הזדמנויות, הפסד מידע או נתונים, עלויות השגת שירותים חלופיים, או כל נזק אחר שאינו נזק ישיר. עוד מובהר כי אף צד לא יישא באחריות לנזקים (מכל סוג שהוא) שנגרמו לצד השני כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או זדון של הצד הנפגע".	ראו מענה המכון לשאלה 6 לעיל.

30.	חוזה התקשרות, סעיף 8.1	נבקש כי אחרי המילים "אחראי לתקינות" יבואו המילים "על פי דין".	הבקשה נדחית.
31.	חוזה התקשרות, סעיף 8.9	נבקש כי המילים "ובלעדי" ו- "או יפצה" תמחקנה. כמו כן, נבקש להבהיר כי הפטור כאמור בסיפא כפוף לאמור במס"ד 14 לעיל.	הבקשה נדחית. כאמור לעיל, ראו מענה המכון לשאלה 6.
32.	חוזה התקשרות, סעיף 8.10	נבקש כי אחרי המילה "ישפה" יבואו המילים "על פי דין ולאחר פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו".	הבקשה נדחית.
33.	חוזה התקשרות, סעיף 10	נבקש למחוק את הסעיף על תתי סעיפיו.	הבקשה נדחית.
34.	חוזה התקשרות, סעיף 14	נבקש לבצע את השינויים הבאים: א. פסקה ראשונה – המילים "מהדורה 2016" תמחקנה. סעיף 14.1: (1) מבוקש למחוק ולתקן בהתאם לקיים: ב. "פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי" (2) כי אחרי המילה "לרכוש" יבואו המילים "בקשר עם מתן שירותי הספק נשוא ההסכם"; (3) כי המילים "הרעלת מזון ו/או משקה, כל דבר מזיק במאכל או משקה", ו-"בעלי חיים, שימוש בכלי נשק" תמחקנה. ג. סעיף 14.2: (1) אחרי המילה "עובדיו" יבואו המילים "המועסקים על ידו"; (2) המילים "שימוש בכלי נשק" תמחקנה. ד. סעיף 14.3: (1) אחרי המילים "חבות המוצר" יבואו המילים "משולבת אחריות מקצועית"; (2) כי חלף המילים "הבאים מטעמו" יבואו המילים "אחריותו בגין הבאים מטעמו ולאחר שמוצרי הספק נמסרו על ידו למכון"; (3) כי חלף המספר "4,000,000" יבוא המספר "2,000,000"; (4) כי חלף המילים "כל עוד קיימת אחריותו על פי דין" יבואו המילים "למשך תקופה נוספת של 3 שנים לאחר תום תקופת ההתקשרות". ה. סעיף 14.4: (1) אחרי המילים "אחריות מקצועית" יבואו המילים "משולבת חבות המוצר"; (2) כי המילים "ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש" תמחקנה; (3) כי חלף המספר "4,000,000" יבוא המספר "2,000,000"; (4) כי אחרי המילים "אובדן מסמכים ומדיה מגנטית" ואחרי המילים "השמצה, הוצאת דיבה או הוצאת שם רע" יבואו המילים "בגבול אחריות של 2 מיליון ש"ח למקרה ולתקופה"; (5)	א. הבקשה מאושרת. ב. הבקשה מאושרת. ג. הבקשה מאושרת. ד. עדכון מהדורת הפוליסה לנוסח משולב לא יהווה הפרה, ובלבד שמובטח כי גבולות האחריות לכל אחד מסוגי הכיסוי הנדרשים (אחריות מקצועית וצד שלישי) אינם נחותים מ-4,000,000 ₪ כל אחד בנפרד. יתר השינויים לא מקובלים. ה. עדכון מהדורת הפוליסה לנוסח משולב לא יהווה הפרה, ובלבד שמובטח כי גבולות האחריות לכל אחד מסוגי הכיסוי הנדרשים (אחריות מקצועית וצד שלישי) אינם נחותים מ-4,000,000 ₪ כל אחד בנפרד. יתר השינויים לא מקובלים. ו. הבקשה נדחית. ז. הבקשה מאושרת. ח. הבקשה מאושרת, למעט: תוספת המילים: אחרי המילה "צולבת" לא מקובלת. ט. הבקשה נדחית. המבוקש מתייחס לקודים 348, 349. י. הבקשה נדחית. יא. הבקשה מאושרת. יב. הבקשה נדחית. יג. הבקשה מאושרת.

יד. הבקשה מאושרת. טו. הבקשה נדחית. טז. הבקשה מאושרת. יז. הבקשה נדחית. יח. הבקשה נדחית. יט. הבקשה נדחית. כ. הבקשה נדחית.	כי חלף המספר "12" יבוא המספר "6"; (6) כי חלף המילים "כל עוד קיימת אחריות על פי דין" יבואו המילים "למשך תקופה נוספת של 3 שנים לאחר תום תקופת ההתקשרות"; (7) כי חלף המספר "6,000,000" יבוא המספר "4,000,000". ו. סעיף 14.5 : (1) כי אחרי המילים "נזקי גניבה, פריצה ושוד" יבואו המילים "עד 150,000 ש"ח ביום בלבד"; (2) כי המילים "התלקחות המטען" והמילים "נזק בזדון" תמחקנה. ז. סעיף 14.6.3 – נבקש למחוק את המילים "מובהר בזאת כי הביטוח אינו כולל כל הגבלה ו/או התניית רשויות ו/או רישיון כיוצא בזאת". ח. סעיף 14.6.4 : (1) חלף המילים "שעלולה להיות מוטלת" תבוא המילה "שתוטל"; (2) חלף המילים "והבאים מטעמו" יבואו המילים "ואחריותו בגין הבאים מטעמו"; (3) אחרי המילה "צולבת" יבואו המילים "למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור". ט. סעיף 14.6.6 – כי בסיפא יבואו המילים "מעט נזק שנגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש (קוד 329 תוקן בהתאם להנחיות הפיקוח החדשות) האמור לעיל בביטוח צד ג". י. סעיף 14.6.8 – חלף המספר "60" יבוא המספר "30". יא. סעיף 14.8 – כי אחרי המילה "לרכוש" תבוא המילה "הספק". יב. סעיף 14.9 : (1) כי המילים "מובהר בזאת, כי על הספק מוטל האחריות כלפי המכון ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה" תמחקנה; (2) חלף המילים "למשך כל תקופה נוספת לאחר תום ההתקשרות וכל עוד קיימת להם אחריות ו/או עד לתום תקופת ההתיישנות" יבואו המילים "אחריות מקצועית (ככל שיידרש) למשך תקופה נוספת של 3 שנים לאחר תום תקופת ההסכם". יג. סעיף 4.11 – כי המילה "כל" תמחק. יד. סעיף 14.12 – כי בסיפא יבואו המילים "ובהתאם לאמור באישורי הביטוח שצורפו להסכם במקור. כמו כן, האמור לעיל ככל שאין בכך כדי לסתור את הנחיות הפיקוח בנושא האישור האחיד". טו. סעיף 14.13 – נבקש להבהיר כי אישורי הביטוח יוארכו בהתאם לתקופת הביטוח המוארכת.		
--	---	--	--

			טז. סעיף 14.14 – כי חלף המילים "הסכם זה" יבואו המילים "נספח זה. כמו כן, האמור לעיל ככל שאין בכך כדי לסתור את הנחיות הפיקוח בנושא האישור האחד". יז. סעיף 14.15 – מבוקש למחוק. יח. סעיף 14.16 – מבוקש למחוק. יט. סעיף 14.17 : (1) אחרי המילה "לשפות" יבואו המילים "על פי דין ולאחר פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו"; (2) חלף המילים "וכל הפועלים מטעמו" יבואו המילים "ואחריותו על פי דין בגין הפועלים מטעמו". כ. סעיף 14.18 – נבקש להבהיר כי האמור יחול רק על עובדי הקבלן.
35.	חוזה ההתקשרות סעיף 16.1	נבקש להבהיר כי האופציה לסיום ההסכם נתונה לשני הצדדים.	הבקשה נדחית.
36.	חוזה ההתקשרות סעיף 18	נבקש כי חלף האמור בסעיפים 18.1 ו- 18.2 קיזוז ועכבון יהיו על פי דין.	הבקשה נדחית.
37.	נספח א לחוזה ההתקשרות	בנספח א לחוזה ההתקשרות קיים מפרט טכני לגלאי הגז הכולל בתוכו 2 סוגי רכזות, מאידך בעמ' 22, סעיף 16 – טבלת התמחור אינה כוללת תמחור לרכזות. נדרש להוסיף לטבלה 2 שורות לרכזות הנדרשות.	הבקשה מאושרת והתווסף תמחור גם לרכזות. למסמך הבהרות זה מצורפת הצהרה והתחייבות מציע חדשה בנספח ז' חדש המחליפה את זו שצורפה למסמכי המכרז. מציעים יגישו הצעה על גבי הצעת המחיר המצ"ב, ככל שלא, ההצעה תיפסל על הסף. יובהר, בסעיפים 6.1, 10.3 למסמכי המכרז וסעיף 7.1 לחוזה תתווסף המילה: "והרכזות" לאחר המילים "גלאי גז".
38.	נספח ז' / סעיף 16 א'	האם לכל חיישן נדרשת תצוגה מקומית- הנ"ל מומלץ ע"מ לזהות דליפות קטנות שעדיין לא הגיעו לסף ההתראה, תקלות וכיול יעיל יותר.	הבהרה : יש לאשר קיום הרכיבים כפי שנדרשו במפרט הטכני שצורף למכרז. אופן ביצוע החיווי וההתראות, יידון בשלב החוזי כאופציה.
39.	נספח ז' / סעיף א'	האם לכל חיישן נדרש ממסר מקומי – הנ"ל מומלץ כאופציה עתידית לחיווי מקומי	הבהרה : יש לאשר קיום הרכיבים כפי שנדרשו במפרט הטכני שצורף למכרז. אופן ביצוע החיווי וההתראות, יידון בשלב החוזי כאופציה.

40.	נספח א לחווה ההתקשרות/	בסעיף 2, נדרש שכל הגלאים יהיו בעלי רמת בטיחות SIL2 לפחות. האם נדרש להציג תעודה בתוקף המאשרת את רמת הבטיחות הנדרשת SIL2	הבהרה : בשלב הגשת ההצעה יש רק לאשר את האמור במסגרת המפרט. תעודה בתוקף תצורף בשלב החווה מול הספק הזוכה.
41.	נספח ב' לחווה ההתקשרות	נבקש לבצע את השינויים הבאים: א. בעמודה של נוסח הפוליסה נבקש למחוק את המילים "מהדורה 2016". ב. בפוליסת צד ג' – בקוד 302 נבקש להוסיף את המילים "למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור (תיקון בהתאם להנחיות)". ג. בפוליסת אחריות מעבידים – נבקש למחוק קודים 344, 348. כמו כן, בקוד 350 נבקש למחוק את המילים "וקבלני משנה..." ד. פוליסת חבות המוצר ופוליסת אחריות מקצועית – נבקש להבהיר כי מדובר על פוליסה משולבת של חבות המוצר ואחריות מקצועית. ה. בשורה של פוליסת חבות המוצר – כי במקום המספר "4,000,000" יבוא המספר "2,000,000". ו. בשורה של פוליסת חבות המוצר – בקוד 302 נבקש להוסיף את המילים "למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור (תיקון בהתאם להנחיות)". כמו כן, נבקש כי קוד 304 יתוקן בהתאם להנחיות המפקח. ז. בשורה של פוליסת אחריות מקצועית – כי במקום המספר "4,000,000" יבוא המספר "2,000,000". ח. בשורה של פוליסת אחריות מקצועית – נבקש להבהיר כי קודים 301, 302 ו-303 הינם בגבול אחריות בסך של 2 מיליון ₪ למקרה ולתקופה. ט. בשורה של פוליסת אחריות מקצועית – חלף המספר "12" יבוא המספר "6". י. בשורה של פוליסת סחורה בהעברה – בקוד 304 נבקש להוסיף את המילים "בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח". יא. בשורה של פוליסת סחורה בהעברה – בקוד 309 נבקש להוסיף את המילים "למעט מי שגרם לנזק בזדון". יב. בשורה של פוליסת סחורה בהעברה – בקוד 314 נבקש להוסיף את המילים "עד 150,000 ₪ ביום בלבד". יג. כי חלף המספר "60" יבוא המספר "30".	א. הבקשה מאושרת. ב. הבקשה מאושרת. ג. הבקשה מאושרת רק למחיקת קוד 348 בלבד. ד. עדכון מהדורת הפוליסה לנוסח משולב לא יהווה הפרה, ובלבד שמובטח כי גבולות האחריות לכל אחד מסוגי הכיסוי הנדרשים (אחריות מקצועית וצד שלישי) אינם נחותים מ-4,000,000 ₪ כל אחד בנפרד. יתר השינויים לא מקובלים. ה. הבקשה נדחית. ו. הבקשה מאושרת. ז. הבקשה נדחית. ח. הבקשה נדחית. ט. הבקשה נדחית. י. הבקשה נדחית. הקוד כפוף למלל הוראות חוזר הפיקוח. יא. הבקשה מאושרת. יב. הבקשה נדחית. יג. הבקשה נדחית.

כללי:

1. מודגש בזאת, כי **המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז נדחה עד ליום א' 19.10.2025, לא**

יאחר מהשעה 12:00.

2. ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.
4. יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.
5. **על המציעים לצרף להצעותיהם את ההבהרות הנ"ל לרבות המסמכים המצורפים למסמך הבהרות זה, כשהוא חתום כדין על-ידי מורשה החתימה מטעמם.**
6. המכון מאחל בהצלחה למשתתפי המכרז.

בכבוד רב,
מכון התקנים הישראלי

הצהרת והתחייבות המציע - מתוקן

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות, במכרז פומבי מס' 09/25/מ לרכישה, אספקה, התקנה של גלאי גז עבור מכון תקנים ישראלי (להלן: "המכרז"), מצהירים ומתחייבים בזאת, בשם _____ (להלן: "המציע"), כדלקמן:

1. אנו מעוניינים באספקה של גלאי גז כאמור לעיל, וכן למתן שירותי הובלה, הרכבה, התקנה חיבור הפעלה ראשונית ובדיקת תקינות לכלל הגלאים תמיכה, וכן תחזוקה, כיול, לרבות תיקון ליקויים, אחריות ושירות מלאים לתקופה של 24 חודשים לפחות, כאשר תקופת האחריות תחל במועד קבלת אישור המכון לכך שכלל הגלאים סופקו, הותקנו וכי הם פועלים כהלכה ולשביעות רצונו. יובהר, כי כל הגלאים יסופקו כשהם מכוילים מראש על ידי מעבדה מוסמכת ל-ISO/IEC 17025.

2. הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, שאלנו שאלות הבהרה בכל נושא שלדעתנו היה נתון ברור, קיבלנו תשובות מעורך המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם. אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות התשובות בכתב של עורך המכרז והבהרותיו בכתב שנמסרו לנו, ואנו מתחייבים שלא להעלות טענות ו/או תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי-ידיעה ו/או על אי-הבנה של מסמך או פרט במכרז, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

3. בדקנו באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות, העלויות, הסיכונים וכל פרט אחר הקשור לאספקת הטובין ולביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום התחייבויותינו על-פי המכרז, במועדן ובמלואן, ביררנו כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך וידיאנו כי יהיה ביכולתנו לקיים את כל התחייבויותינו על-פי המכרז, אם נזכה בו.

4. אנו עומדים בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות בכל תנאי הסף, ללא יוצא מן הכלל.

5. הצעתנו עונה על כל הדרישות של המכרז, ואם נזכה במכרז, אנו מתחייבים לקחת על עצמנו את ביצוע העבודה וכל השירותים המפורטים על-פי מסמכי המכרז והחוזה.

6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הננו מצהירים בזאת כי ידוע לנו ואנו מסכימים בין היתר:

6.1. המכון שומר על זכותו לפנות לפי שיקול דעתו במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל המציעים (כולם או חלקם) על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירויות שעשויות להתעורר בבדיקת ההצעות, וכן לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר לביורר עמידתם בתנאי הסף של המכרז גם לאחר פתיחת ההצעות.

6.2. המכון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

6.3. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או להוציא הזמנות חדשות להגשת הצעות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולמשתתפים לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא, כנגד המכון מי מטעמו ו/או צד ג' בגין כך ובלבד שפעל בתום לב.

7. המידע והנתונים שנמסרו על ידינו במסגרת הצעתנו למכרז נכונים, שלמים, מדויקים ועדכניים בהתאם לדרישות המכרז.

8. הצעתנו מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז.

9. הצעתנו, על כל פרטיה, לרבות הצעת המחיר שבה, היא בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לביטול או לשינוי על ידינו, ותהיה בתוקף עד למועד בו יודיע המכון למציע על אי קבלתה או במקרה בו חלפו למעלה מ-120 (מאה ועשרים) יום מהמועד להגשת הצעות וטרם נתקבלה החלטת המכון - עד למועד מסירת הודעת המציע, בכתב, על ביטול הצעתו.

10. יש לנו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, וכוח האדם המיומן והמנוסה וכן כל יתר האמצעים והציוד הדרושים לשם ביצוע התחייבויותינו בהתאם למסמכי המכרז.

11. אנו מקבלים את כל תנאי המכרז וחתיתמתנו על ההצעה ועל החוזה מחייבת אותנו לכל דבר ועניין וידוע.
12. כל ההוצאות שהוצאנו לשם הכנת הצעתנו במכרז, וקיום כל תנאי המכרז, תחולנה עלינו בלבד במלואן ואנו לא נהיה זכאים לכל החזר, שיפוי או פיצוי בגינן, לרבות במקרה שבו יבוטל הליך המכרז, מכל סיבה שהיא, או שלא ייבחר זוכה כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בעניין זה.
13. אנו מצהירים, כי לא נעשה כל שימוש במידע ובמסמכים אשר נמסרו לנו בקשר למכרז זה, אלא לצורך הגשת הצעתנו בו. אנו מתחייבים לשמור בסוד כל מידע אשר התגלה לנו בקשר למכרז ולמכרז, ללא הגבלה בזמן.
14. ידוע לנו כי כל טענה בדבר אי הבנה או אי הסכמה לתנאי המכרז לא תתקבל לאחר שנגיש את הצעתנו למכרז.
15. ההצעה אושרה כדין על ידי כל הגורמים המוסמכים במציע, והיא מהווה התחייבות תקפה ומחייבת של המציע, לפי כל מסמכי ההתאגדות שלו.

16. להלן הצעתנו לביצוע כלל השירותים הנדרשים על פי מכרז זה:

א. כנגד מילוי כל התחייבויות הספק על-פי ההסכם, ותמורת מתן כלל השירותים המוגדרים על פי ההסכם ובנספחיו, הספק יהיה זכאי לתשלום כולל סופי (להלן: "התמורה"), עבור רכישה, אספקה, התקנה של 21 גלאי גז ורכוזות, בהתאם לפירוט שבמסגרת המפרט הטכני, כאמור **במסמך א'** לחוזה, אשר יסופקו למכרז יחד עם כל הצידוד המלווה הנדרש, וכן לקבלת שירותי הובלה של גלאי הגז לחצרי המכרז על ידי המציע ו/או מי מטעמו, התקנה, הפעלה ראשונית, לרבות אחזקה, תיקון ליקויים, מתן תקופת אחריות ושירות ל-24 חודשים כמוגדר במסמכי ההזמנה ובחוזה, בהתאם לסכומים הבאים (המכפלות ייעשו על ידי המכרז- על הספק לציין רק את מחיר הגלאי):

מס"ד	סוג גלאי / רכוזת	הצעת מחיר בש"ח ליחידה, לא כולל מע"מ (ימולא על ידי המציע)	כמות גלאים נדרשים על ידי המכרז	סך הכל בש"ח לא כולל מע"מ (ימולא על ידי המכרז)
1.	גלאי לזיהוי גזים נפיצים (Explosive Gases Detectors)		12	
2.	גלאי לחמצן (Oxygen Detectors)		2	
3.	גלאי למתאן (Methane Detectors)		7	
4.	רכוזת אחת של 16 ערוצים לגלאי גזים נפיצים וחמצן.		1	

5.	רכזת אחת של 8 ערוצים לגלאי מתאן	1	
----	---------------------------------	---	--

יובהר, כי המחיר הנ"ל כולל כאמור לעיל, את האספקה, הובלה, התקנה של גלאי הגז והרכזות לחצרי המכון, הפעלה ראשונית, הדרכה, אחזקה תיקון ליקויים, חלקי חילוף, מתן תקופת אחריות ושירות ל-24 חודשים כמוגדר במסמכי המכרז.

הצעת המחיר הכוללת הזולה ביותר, תקבל את מירב הנקודות, ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.

המכון יהא רשאי לרכוש במהלך תקופת האחריות גלאים נוספים ו/או רכזות, בהתאם להצעת המחיר בה נקב לעיל.

ב. לאחר תום תקופת האחריות והשירות, ובמשך חמש (5) שנים נוספות או חלק מהן מתום תקופת האחריות והשירות הספק יהיה מוכן, לפי דרישת המכון, לבצע את כל התיקונים, השינויים וההתאמות שיידרשו לשם תפעולם המלא, התקין והסדיר של גלאי הגז שהוא יספק וכל הנלווה אליו, תיקון ליקויים ובעיות שוטפות, איתור תקלות ותיקון, אם יידרש (להלן: "אחזקה ושירות"), וזאת על פי אחת החלופות הבאות, לבחירת המכון¹:

שימו לב - על המציע למלא את 3 הסעיפים שלהלן 1-3

1. בתמורה לתשלום שנתי, חד פעמי, בסך של _____ ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד שהתפרסם לאחרונה לפני חתימת המכון על החוזה, ובתוספת מע"מ כדין (יובהר, כי התמורה הנ"ל אינה כוללת חלקי חילוף, אשר עליהם יחויב המכון בתשלום נוסף).

2. כנגד תשלום חד-פעמי בגין כל קריאת שירות מהמכון, בסך של _____ ש"ח, לשעת עבודה, צמוד למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד שהתפרסם לאחרונה לפני חתימת המכון על החוזה, ובתוספת מע"מ כדין (יובהר, כי התמורה הנ"ל אינה כוללת חלקי חילוף, אשר עליהם יחויב המכון בתשלום נוסף).

(להלן: "עלות אחזקה ושירות").

3. יש לנקוב בהצעת המחיר לחייושן / רגש לגלאי: בסך של _____ ש"ח. יובהר, כי ככל שיידרש המכון לרכוש את הרכיב הנ"ל לאחר תום תקופת האחריות, המחיר ישולם צמוד למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד שהתפרסם לאחרונה לפני חתימת המכון על החוזה, ובתוספת מע"מ כדין. יובהר, כי מדובר ברכיב אופציונאלי לשיקול דעת המכון.

ג. משך תקופת האחריות (סעיף זה ימולא על ידי מציע אשר מעוניין להציע משך תקופת אחריות ארוך יותר ממשך תקופת האחריות המינימאלית הנקובה בסעיף 1.2 למסמכי ההזמנה. יינתן יתרון להצעה שתנקוב במשך תקופת אחריות ארוכה יותר כמפורט בסעיף 10.5.3 למסמכי ההזמנה).

המציע מתחייב כי תקופת האחריות והשירות תהא מקיפה ותכלול את ציוד הבדיקה – 21 גלאי גז, על כל רכיביהם, והשירות יכלול טיפול שנתי בהתאם להוראות היצרן/היבואן (לרבות החלפת חלפים מקוריים), הכל בהתאם להוראות החוזה, במשך תקופה של _____ חודשים².

ד. מועד אספקת ציוד הבדיקה - (סעיף זה ימולא על ידי מציע אשר מעוניין להציע מועד אספקה קצר יותר ממועד האספקה המקסימאלי הנקוב בסעיף 1.5 למסמכי ההזמנה. יינתן יתרון להצעה שתנקוב במועד אספקה קצר יותר כמפורט בסעיף 10.5.4 למסמכי ההזמנה).

ה. לתמורה דלעיל יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין בעת הוצאת החשבונית.

ו. התשלום יבוצע כנגד חשבונית מס כדין וכנגד אישור על ניהול ספרים כדין ואישור ר"ח של הספק על ניהול פנקסי חשבוניות ורשימות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבוניות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.

¹ יש להשלים הן את התעריף השנתי המבוקש על ידי הספק והן את התעריף לקריאת שירות לשעה (לא כולל חלקי חילוף, שעלותם תהיה על חשבון המכון) ואת הצעת המחיר לחייושן/ רגש לגלאי.

² מציע שלא ימלא תקופת אחריות, המכון יראה בו כמי שהציע תקופת אחריות של 24 חודשים, כאמור בסעיף 1.2 למסמכי ההזמנה.

ז. תנאי התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות.

ח. מוסכם, כי כל ההוצאות, העלויות והתשלומים, מכל מין וסוג שהוא, בהם יישא הספק או מי מטעמו בקשר לביצוע השירותים על-פי הסכם זה, נכללים בתמורה, והספק לא יהא זכאי לקבל מהמכון כל תשלום, החזר הוצאה או השתתפות כלשהי, לרבות לא בגין תקורה, הוצאות מכל מין וסוג שהוא, נסיעות והובלת גלאי הגז, נסיעות למקומות אחרים וכיו"ב, אלא כנקוב בהסכם ובנספח זה במפורש.

המציע

תאריך

באמצעות מורשי החתימה:

אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד _____, מ.ר. _____ מאשר/ת בזאת, כי מסמך זה נחתם על ידי ה"ה _____ ו- _____ שהציגו את עצמם בפניי באמצעות ת.ז. מס' _____ ומס' _____, בהתאמה / המוכרים לי באופן אישי, וכי הם מוסמכים לחייב את המציע _____ (להלן: "המציע") בחתימתם, על-פי מסמכי ההתאגדות של המציע.

עורך – דין

חותמת