

תעודת בדיקה 7311902154
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: חמו אהרון בע"מ
מענו: המסגר 35 ת"א
תאריך ההזמנה: 30/04/23

תאור המוצר

פיגום חזית מתועש - פיגום מודולארי
הדגם הנבדק: דגם פיגום coronet Ringlock system
יצרן: coronet
ארץ יצור: סין
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

בתעודה זו נבדק דגם עקרוני מייצג.

מהות הבדיקה: בדיקה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1139 חלק 1 – "פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי", מדצמבר 2014, גיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 2020
--

מסמך זה מכיל 12 דפים	מסמך זה מכיל 12 דפים	מסמך זה מכיל 12 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.	מסמך זה מכיל 12 דפים	מסמך זה מכיל 12 דפים
מסמך זה מכיל 12 דפים	מסמך זה מכיל 12 דפים	מסמך זה מכיל 12 דפים
מסמך זה מכיל 12 דפים	מסמך זה מכיל 12 דפים	מסמך זה מכיל 12 דפים

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
א. בתעודת מכון זו נסקרו מסמכים, תעודות ודוחות בדיקה מטעם מכון התקנים ותעודות בדיקה ממעבדות זרות (ראה פירוט בנספח ב' בהמשך תעודה זו) ובוצעה בדיקת אימות גיאומטרית לאב טיפוס, בהתייחס לדגם הפיגום המאוזכר בתיבת "תאור המוצר" שלעיל.
ב. תעודה זו אינה מתייחסת להתקנת מערכת הפיגום בשטח.
ג. פרוט רכיבי הדגם: ראו בנספח א', עמודים 4 עד 11 בהמשך תעודה זו.
ד. פרוט תעודות בדיקה שנסקרו: ראו בנספח ב', עמוד 12

רוני ספיר 79913
מהנדס בודק
ענף מוצרי הבניין (מתי)
מכון התקנים הישראלי

שם הבודק: רועי ספיר

תפקיד: מהנדס בכיר

20/08/2024

תעודת בדיקה 7311902154
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 12

תאור מורחב של המוצר :

שם הדגם: דגם פיגום coronet Ringlock system

סיווג: EN12810-4D-SW09/307-H2-A-LA

4- עומס שירות מקס' (מפורס שווה): 3.0 קילו-ניוטון למ"ר

D- בוצע Drop test.

SW09 - רוחב שדה מקס' 109 ס"מ.

אורך שדה הפיגום: 3.07 מ'.

H2 - גובה פנוי מינימלי בגובה הכתפיים גבוהה מ 175 ס"מ.

A - לא חיפוי. (חישוב התסבולת שאושר לא כלל עומסי רוח נוספים הנובעים מחיפוי) .

LA - שיטת עלייה בין מפלסים: סולמות.

סימון: XXCSYYZZ

XX - מספר סידורי בעבור מעקב.

CS - (CORONET SCAFFOLD) ראשי תיבות יצרן.

YY - שנת יצור.

ZZ - קוד לקוח.

חברת הוראות למשתמש: חברת מוצר והנחיות שימוש של coronet Ringlock system

חברת הוראות תכנון: פיגום זקפים מתועש של coronet Ringlock system מתאריך : 17/07/24 מהדורה 1.

* דרגת גובה ראש (H2) מתייחס להתקנה כאשר מבוצעת ע"י עיגונים "קצרים" ומשולשים.

* תכנון המוצר אינו כולל עומסי שלג וקרח.

תעודת בדיקה 7311902154
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 12

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	מסקנה
4	חומרים	כנדרש בתקן	מתאים
5	דרישות כלליות	כנדרש בתקן	מתאים
6	דרישות תכן מבני	כנדרש בתקן	מתאים
7	מדריך למוצר	כנדרש בתקן, בהתייחס לדגם המפורט שעליו חלה תעודה זו	מתאים
8	מדריך למשתמש	כנדרש בתקן, בהתייחס לדגם המפורט שעליו חלה תעודה זו	מתאים
9	עבודה באתר	מסמכי היצרן מכילים הנחיות כנדרש לעבודות באתר. הערה: יישום הוראות אלה להתקנה באתר מסוים אינו חלק מאישור הדגם העקרוני.	מתאים
10	תכן מבני	כנדרש בתקן	מתאים


תעודת בדיקה 7311902154
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 12

נספח א'

פירוט רכיבי הדגם:


זקף:




תעודת בדיקה 7311902154
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 12

קושרת:




אלכסון:



תעודת בדיקה 7311902154
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 12


משטחי עבודה:



תעודת בדיקה 7311902154
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 9 מתוך 12


המשך גשרים:




תעודת בדיקה 7311902154
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 10 מתוך 12

צווארון בסיס פיגום Ringlock:




מצמד:



תעודת בדיקה 7311902154
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 11 מתוך 12

מגבה בסיס:



תעודת בדיקה 7311902154
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 12 מתוך 12

נספח ב'

פירוט תעודות הבדיקה שנסקרו:

מס' תעודת הבדיקה	שם המעבדה המבצעת	מהות הבדיקה
7452334483	מתיי	RL0251 סולם לפיגום פלדה
7411905953	מתיי	עובי גלון
R.24.055.0006.001	Ticem	זקף 3 מטר
R.24.055.0006.002	Ticem	זקף 2 מטר
R.24.055.0006.009	Ticem	קושרת -2.57m-2.07m-1.09m 3.07m
R.24.055.0006.012	Ticem	אלכסון 3.07X2.00m
R.24.055.0006.008	Ticem	יחידת משטח עבודה 0.32X3.07m
R.24.055.0006.010	Ticem	Drop test on Steel platform 0.96X2.57m
R.24.055.0006.006	Ticem	לוח רגל 1.09
R.24.055.0006.005	Ticem	לוח רגל 2.57
R.24.055.0006.003	Ticem	מגבה בסיס
R.24.055.0006.004	Ticem	מגבה בסיס
R.24.055.0006.011	Ticem	בדיקות חוזק ל - ring
SC111021238	SGC	מצמד
SC131202650	SGC	מצמד
R.24.055.0006.015	Ticem	בדיקת דגם מייצג

סוף תעודת הבדיקה