

תעודת בדיקה מס' 7411904923/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מחליפה ומבטלת את תעודת בדיקה מס' 7411904923 מיום 02/12/2024

פרטי ההזמנה

שם המזמין: יורו-סייפטי ייבוא והפצה בע"מ

מענו: נתיב העשרה מס' 156

תאריך ההזמנה: 30/06/2024

תאור המוצר

פיגום חזית מתועש - פיגום מודולארי

הדגם הנבדק: דגם פיגום NOGA-TECH

יצרן: NOGA-TECH SAFETY

ארץ יצור: סין

(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

בתעודה זו נבדק דגם עקרוני מייצג.

מהות הבדיקה: בדיקה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1139 חלק 1 – "פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי", מדצמבר 2014, גיליון

תיקון מס' 1 מאוקטובר 2020

מסמך זה מכיל 9 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר תו תקן
---	--	--------------------------

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

- בתעודת מכון זו נסקרו מסמכים, תעודות ודוחות בדיקה מטעם מכון התקנים ותעודות בדיקה ממעבדות זרות (ראה פירוט בנספח ב' בהמשך תעודה זו) ובוצעה בדיקת אימות גיאומטרית לאב טיפוס, בהתייחס לדגם הפיגום המאוזכר בתיבת "תאור המוצר" שלעיל.
- מהות התיקון: הוספת סרטוט של פריט (מדרגות).
- תעודה זו אינה מתייחסת להתקנת מערכת הפיגום בשטח.
- פרוט רכיבי הדגם: ראו בנספח א', עמודים 4 עד 8 בהמשך תעודה זו.
- פרוט תעודות בדיקה שנסקרו: ראו בנספח ב', עמוד 9

רוני ספיר 79943
מהנדס בודק
ענף מוצרי הבניין
מכון התקנים הישראלי

שם הבודק: רועי ספיר

תפקיד: מהנדס בכיר

04/12/2024

תעודת בדיקה מס' 7411904923/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מחליפה ומבטלת את תעודת בדיקה מס' 7411904923 מיום 02/12/2024

דף 2 מתוך 9

תאור מורחב של המוצר :

שם הדגם: דגם פיגום NOGA-TECH

סיווג: EN12810-4D-SW09/307-H2-B-LS

4 - עומס שירות מקס' (מפורס שווה): 3.0 קילו-ניוטון למ"ר

D - בוצע Drop test.

SW09 - רוחב שדה מקס' 109 ס"מ.

אורך שדה הפיגום: 3.07 מ'.

H2 - גובה פנוי מינימלי בגובה הכתפיים גבוהה מ 175 ס"מ.

B - כולל חיפוי. (חישוב התסבולת שאושר כלל עומסי רוח נוספים הנובעים מחיפוי).

LS - שיטת עלייה בין מפלסים: סולמות או מדרגות.

סימון: NOXX

NO - קיצור שם יצרן (NOGA-TECH).

XX - שנת יצור.

חוברת הוראות למשתמש - : חוברת מוצר והנחיות הרכבה ושימוש של NOGA-TEC מהדורה 02 תאריך 02/12/24.

תיק הנדסי והוראות תכנון: פיגום חזיתות מתועש דגם NOGA-TECH יורו-סייפטי יבוא ויצוא בע"מ

מהדורה 06 תאריך 27/11/24.

* דרגת גובה ראש (H2) מתייחס להתקנה כאשר מבוצעת ע"י עיגונים "קצרים" ומשולשים.

* תכנון המוצר אינו כולל עומסי שלג וקרח.

תעודת בדיקה מס' 7411904923/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מחליפה ומבטלת את תעודת בדיקה מס' 7411904923 מיום 02/12/2024

דף 3 מתוך 9

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	מסקנה
4	חומרים	כנדרש בתקן	מתאים
5	דרישות כלליות	כנדרש בתקן	מתאים
6	דרישות תכן מבני	כנדרש בתקן	מתאים
7	מדריך למוצר	כנדרש בתקן, בהתייחס לדגם המפורט שעליו חלה תעודה זו	מתאים
8	מדריך למשתמש	כנדרש בתקן, בהתייחס לדגם המפורט שעליו חלה תעודה זו	מתאים
9	עבודה באתר	מסמכי היצרן מכילים הנחיות כנדרש לעבודות באתר. הערה: יישום הוראות אלה להתקנה באתר מסוים אינו חלק מאישור הדגם העקרוני.	מתאים
10	תכן מבני	כנדרש בתקן	מתאים

תעודת בדיקה מס' 7411904923/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953


מחליפה ומבטלת את תעודת בדיקה מס' 7411904923 מיום 02/12/2024

דף 4 מתוך 9


נספח א'

פירוט רכיבי הדגם:


זקף:



קושרת ומאחז יד:



קושרת ומאחז יד בקצוות:




תעודת בדיקה מס' 7411904923/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953


מחליפה ומבטלת את תעודת בדיקה מס' 7411904923 מיום 02/12/2024

דף 5 מתוך 9


אלכסון:



משטחי עבודה:



לוח רגל:




תעודת בדיקה מס' 7411904923/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953


מחליפה ומבטלת את תעודת בדיקה מס' 7411904923 מיום 02/12/2024

דף 6 מתוך 9


סולם:



קונזולה:



גשר 4 מטר:




תעודת בדיקה מס' 7411904923/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953


מחליפה ומבטלת את תעודת בדיקה מס' 7411904923 מיום 02/12/2024

דף 7 מתוך 9


גשר 5 מטר:



צווארון בסיס פיגום Ringlock:



מגבה בסיס:




תעודת בדיקה מס' 7411904923/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מחליפה ומבטלת את תעודת בדיקה מס' 7411904923 מיום 02/12/2024

דף 8 מתוך 9

מדרגות:



תעודת בדיקה מס' 7411904923/1

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מחליפה ומבטלת את תעודת בדיקה מס' 7411904923 מיום 02/12/2024

דף 9 מתוך 9

נספח ב'

פירוט תעודות הבדיקה שנסקרו:

מס' תעודת הבדיקה	שם המעבדה המבצעת	מהות הבדיקה
7452382532	מתי	סולם לפיגום
7411907083	מתי	עובי גלון
R.24.445.0001	Ticem	זקף 3 מטר
R.24.445.0006	Ticem	קושרת 2.07m.-2.57m-3.07m
R.24.445.0007	Ticem	קושרת 1.09m
R.24.445.0005	Ticem	אלכסון 3.07X2.00m
R.24.445.0010	Ticem	יחידת משטח עבודה 0.32X3.07m
R.24.445.0013	Ticem	Drop test on Steel platform
R.24.445.0011	Ticem	לוח רגל 1.09
R.24.445.0012	Ticem	לוח רגל 3.07
R.24.445.0003	Ticem	הפלטה של המגבה בסיס
R.24.445.0004	Ticem	מגבה בסיס
R.24.445.0002	Ticem	בדיקות חוזק ל - ring
SHIN2001003932CN	SGC	מצמד מסתובב
SHIN2001003931CN	SGC	מצמד 90°
R.24.445.0015	Ticem	בדיקת דגם מייצג

סוף תעודת הבדיקה